

建物情報一覧

建物基本情報										躯体の健全性						部位別劣化状況											
整理番号	計画対象施設		構造区分	階数		延床面積 (㎡)	建築年度		築年数	耐震安全性			構造体耐久性調査			屋根・屋上	外壁	建具	内部仕上	受変電設備	照明・弱電	配線・コンセント	給排水設備	衛生設備	配管・消火設備	空調設備	
	施設名称	建物名称		地上	地下		西暦	和暦		耐震基準	耐震診断	耐震補強	調査年度	圧縮強度	総合評価												
1	亀城小学校	亀城小学校 (南舎東棟)	RC	4	0	1,156	1974	S49	49	旧	済	済	2015	23.6	I	I	II	II	II	III	III	II	III	I	II	II	
2		亀城小学校 (南舎中棟)	RC	4	1	1,879	1974	S49	49	旧	済	済	2015	28.6	I	I	II	III	III	III	III	II	III	I	II	I	
3		亀城小学校 (南舎西棟)	RC	4	0	1,444	1977	S52	46	旧	済	済	2018	25.8	I	I	II	III	III	III	III	II	III	I	II	I	
4		亀城小学校 (体育館)	RC	2	0	975	1985	S60	38	新	-	-	-	-	-	II	I	III	III	III	I	III	III	III	III	-	
5		亀城小学校 (北舎)	RC	4	0	1,882	2006	H18	17	新	-	-	-	-	-	II	III	I	II	III	III	II	III	II	II	II	
6		亀城小学校 (渡り廊下)	RC	4	0	276	2006	H18	17	新	-	-	-	-	-	II	II	II	II	III	III	II	-	-	-	-	
7	小高原小学校	小高原小学校 (北舎東棟)	RC	3	0	1,167	1960	S35	63	旧	済	済	2013	16.4	II	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
8		小高原小学校 (体育館)	RC	2	0	995	1964	S39	59	旧	済	済	2013	26.9	II	III	IV	III	IV	I	III	III	III	III	III	III	-
9		小高原小学校 (北舎西棟)	RC	3	0	2,626	1977	S52	46	旧	済	-	2018	29.3	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
10		小高原小学校 (南舎)	RC	3	0	3,137	1978	S53	45	旧	済	-	2018	26.5	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
11		小高原小学校 (東渡り廊下)	RC	3	0	107	1978	S53	45	旧	済	-	-	-	-	I	I	I	I	I	I	-	-	-	-		
12		小高原小学校 (西渡り廊下)	RC	3	0	107	1978	S53	45	旧	済	-	-	-	-	I	I	I	I	I	I	-	-	-	-		
13		小高原小学校 (体育館渡り廊下)	RC	2	0	56	1978	S53	45	旧	済	済	-	-	-	III	III	III	III	I	III	III	-	-	-	-	
14	日高小学校	日高小学校 (南舎東棟)	RC	3	0	1,103	1980	S55	43	旧	済	-	2013	35.9	II	I	I	I	IV	I	I	I	II	I	I	I	
15		日高小学校 (南舎西棟)	RC	3	0	2,214	1980	S55	43	旧	済	-	2013	30.0	II	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	
16		日高小学校 (北舎東棟)	RC	3	0	984	1981	S56	42	新	-	-	2015	30.8	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
17		日高小学校 (体育館)	RC	1	0	1,017	1981	S56	42	新	-	-	2021	23.0	-	II	II	III	III	I	III	III	III	III	IV	-	
18		日高小学校 (渡り廊下)	RC	3	0	121	1981	S56	42	新	-	-	-	-	-	I	I	I	II	I	I	-	-	-	-		
19		日高小学校 (北舎中棟)	RC	3	0	528	1984	S59	39	新	-	-	2015	30.6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
20		日高小学校 (北舎西棟)	RC	3	0	869	2010	H22	13	新	-	-	-	-	-	II	II	I	II	I	II	II	II	II	II		
21	衣浦小学校	衣浦小学校 (東舎)	RC	4	0	2,718	1976	S51	47	旧	済	済	2018	26.5	I	I	II	III	II	I	II	II	II	II	II	II	
22		衣浦小学校 (西舎)	RC	4	0	2,839	1979	S54	44	旧	済	済	2019	33.8	I	III	II	III	II	II	II	II	II	II	II	II	
23		衣浦小学校 (渡り廊下)	RC	3	0	37	1979	S54	44	旧	済	-	-	-	-	III	II	III	II	I	II	I	-	-	-		
24		衣浦小学校 (体育館)	RC	1	0	1,158	1996	H8	27	新	-	-	-	-	-	I	I	III	II	II	II	III	II	II	I		
25	住吉小学校	住吉小学校 (北舎東棟)	RC	3	0	1,723	1967	S42	56	旧	済	済	2013	28.5	II	I	I	III	IV	III	III	III	III	II	III	I	
26		住吉小学校 (西渡り廊下)	RC	3	0	88	1968	S43	55	旧	済	済	-	-	-	I	I	III	III	I	III	III	-	-	-		
27		住吉小学校 (北舎西棟)	RC	3	0	675	1968	S43	55	旧	済	済	2013	26.0	II	I	I	III	IV	I	III	III	III	II	III	I	
28		住吉小学校 (中舎西棟)	RC	3	0	1,524	1968	S43	55	旧	済	済	2014	23.1	I	I	I	III	IV	III	III	III	III	II	IV	I	
29		住吉小学校 (体育館)	RC	2	0	969	1969	S44	54	旧	済	済	2014	22.8	II	III	III	III	III	I	III	III	III	III	III	-	
30		住吉小学校 (中舎東棟)	RC	3	0	1,493	1974	S49	49	旧	済	済	2015	24.1	I	I	I	III	IV	III	III	III	III	II	III	I	
31		住吉小学校 (東渡り廊下)	RC	3	0	88	1974	S49	49	旧	済	-	-	-	-	I	I	III	III	I	III	III	-	-	-		
32		住吉小学校 (南舎渡り廊下)	RC	3	0	110	2021	R3	2	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
33		住吉小学校 (南舎)	RC	3	0	1,300	2021	R3	2	新	-	-	-	-	-	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I		
34	かりがね小学校	かりがね小学校 (北舎西棟西)	RC	3	0	1,242	1970	S45	53	旧	済	済	2014	17.6	I	I	I	II	III	III	II	III	III	I	III	I	
35		かりがね小学校 (中舎)	RC	3	0	2,155	1971	S46	52	旧	済	済	2014	20.2	I	III	I	III	III	III	III	III	III	I	III	I	
36		かりがね小学校 (北渡り廊下)	RC	3	0	271	1971	S46	52	旧	済	済	-	-	-	I	I	II	III	III	III	II	-	-	-		
37		かりがね小学校 (北舎西棟東)	RC	3	0	781	1971	S46	52	旧	済	済	2014	18.5	I	I	I	II	III	III	III	III	III	I	III	I	
38		かりがね小学校 (南舎)	RC	3	0	1,790	1975	S50	48	旧	済	済	2018	31.4	I	I	II	III	III	III	III	III	III	III	I	III	I
39		かりがね小学校 (南渡り廊下)	RC	3	0	261	1975	S50	48	旧	済	済	-	-	-	I	I	II	III	III	III	II	-	-	-		
40		かりがね小学校 (体育館)	RC	1	0	951	1977	S52	46	旧	済	済	2018	27.8	I	III	I	III	IV	III	I	III	III	III	IV	-	
41		かりがね小学校 (体育館渡り廊下)	RC	1	0	31	1977	S52	46	旧	未	-	-	-	-	I	I	II	III	III	II	III	-	-	-		
42		かりがね小学校 (北舎中棟)	RC	3	0	530	2002	H14	21	新	-	-	-	-	-	III	I	II	II	III	II	III	I	II	I		
43		かりがね小学校 (北舎東棟)	RC	3	0	807	2009	H21	14	新	-	-	-	-	-	II	II	I	III	III	II	II	II	I	II	I	
44	平成小学校	平成小学校 (管理棟)	RC	3	0	1,993	1990	H2	33	新	-	-	-	-	-	IV	I	III	IV	III	III	III	III	I	III	II	
45		平成小学校 (特別教室棟)	RC	3	0	2,113	1990	H2	33	新	-	-	-	-	-	II	I	III	III	III	III	III	III	I	III	II	
46		平成小学校 (普通教室棟)	RC	3	0	3,234	1990	H2	33	新	-	-	-	-	-	II	I	III	III	III	III	III	III	I	III	II	
47		平成小学校 (体育館)	RC	2	0	1,059	1990	H2	33	新	-	-	-	-	-	I	II	III	III	III	III	III	III	III	III	I	
48		平成小学校 (渡り廊下)	RC	3	0	112	1990	H2	33	新	-	-	-	-	-	II	I	III	IV	III	III	III	-	-	-		
49	富士松南小学校	富士松南小学校 (体育館)	RC	2	0	808	1986	S41	37	旧	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50		富士松南小学校 (北舎東棟)	RC	4	0	1,815	1974	S49	49	旧	済	済	2016	23.1	I	II	V	IV	III	III	III	II	III	II	II	I	
51		富士松南小学校 (北舎西棟)	RC	4	0	1,326	1976	S51	47	旧	済	済	2018	31.4	I	II	III	II	III	II	III	II	III	II	II	I	
52		富士松南小学校 (南舎)	RC	3	0	2,871	1979	S54	44	旧	済	済	2019	32.5	I	III	I	II	III	II	III	II	III	I	II	I	
53		富士松南小学校 (渡り廊下)	RC	3	0	117	1979	S54	44	旧	済	済	-	-	-	III	III	III	III	II	III	II	-	-	-		
54		富士松南小学校 (体育館渡り廊下)	RC	2	0	56	1979	S54	44	旧	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
55	富士松北小学校	富士松北小学校 (体育館)	RC	2	0	1,030	1967	S42	56	旧	済	済	2013	24.9	II	III	III	III	III	II	I	III	III	III	III	-	
56		富士松北小学校 (東舎東棟)	RC	3	0	662	1972	S47	51	旧	済	済	2014	15.9	I	III	I	III	III	II	III	II	III	I	II	I	
57		富士松北小学校 (東舎西棟)	RC	3	0	2,080	1973	S48	50	旧	済	済	2014	20.2	I	III	I	III	III	II	III	II	III	I	II	I	
58		富士松北小学校 (西舎)	RC	3	0	2,564	1975	S50	48	旧	済	済	2018	30.4	I	I	I	III	III	II	III	II	III	I	II	I	
59		富士松北小学校 (職員玄関)	S																								

建物情報一覧

建物基本情報										躯体の健全性					部位別劣化状況											
整理番号	計画対象施設		構造区分	階数		延床面積 (m ²)	建築年度		築年数	耐震安全性			構造体耐久性調査		屋根・屋上	外壁	建具	内部仕上げ	受変電設備	照明・弱電	配線・コンセント	給排水設備	衛生設備	配管・消火設備	空調設備	
	施設名称	建物名称		地上	地下		西暦	和暦		耐震基準	耐震診断	耐震補強	調査年度	圧縮強度												総合評価
157	朝日中学校	朝日中学校 (北舎)	RC	4	0	3,615	1987	S62	36	新	-	-	-	-	-	I	I	III	III	III	III	III	I	III	I	
158		朝日中学校 (中舎)	RC	3	0	2,396	1987	S62	36	新	-	-	-	-	-	I	II	II	III	III	III	III	I	III	I	
159		朝日中学校 (南舎西棟)	RC	3	0	1,894	1987	S62	36	新	-	-	-	-	-	I	II	II	III	III	III	III	I	III	I	
160		朝日中学校 (北渡り廊下)	RC	3	0	139	1987	S62	36	新	-	-	-	-	-	I	II	II	III	III	III	III	-	-	-	
161		朝日中学校 (体育館)	RC	3	0	2,900	1987	S62	36	新	-	-	-	-	-	III	I	III	III	III	III	III	III	III	II	
162		朝日中学校 (体育館渡り廊下)	RC	2	0	43	1987	S62	36	新	-	-	-	-	-	I	I	III	III	III	III	III	-	-	-	
163		朝日中学校 (南渡り廊下)	RC	3	0	139	1987	S62	36	新	-	-	-	-	-	II	II	II	III	III	III	III	-	-	-	
164		朝日中学校 (南舎東棟)	RC	3	0	597	2008	H20	15	新	-	-	-	-	-	II	II	II	II	III	III	II	I	II	I	
165	刈谷特別支援学校	刈谷特別支援学校 (教室棟)	RC	3	0	1,455	1982	S57	41	新	-	-	2022	28.8	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
166		刈谷特別支援学校 (管理棟)	RC	3	0	2,354	2017	H29	6	新	-	-	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
167		刈谷特別支援学校 (スロップ棟)	S	3	0	513	2017	H29	6	新	-	-	-	-	-	I	II	I	I	I	I	I	I	I	I	
168	第一学校給食センター	第一学校給食センター (調理棟)	S	2	0	4,262	2017	H29	6	新	-	-	-	-	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
169		第一学校給食センター (渡り廊下)	S	2	0	95	2017	H29	6	新	-	-	-	-	-	I	I	I	I	I	I	-	-	-	-	
170	第二学校給食センター	第二学校給食センター (調理棟)	S	2	1	3,677	2009	H21	14	新	-	-	-	-	-	II	II	I	I	II	II	II	II	II	II	
171	刈谷幼稚園	刈谷幼稚園 (園舎南棟)	RC	2	0	476	1969	S44	54	旧	済	-	2014	26.3	II	II	III	III	III	-	III	III	III	III	III	
172		刈谷幼稚園 (園舎北棟)	RC	2	0	763	1983	S58	40	新	-	-	-	-	-	I	II	III	III	-	II	III	III	III	I	
173		刈谷幼稚園 (園舎北棟増築部分)	S	1	0	21	1999	H11	24	新	-	-	-	-	-	I	IV	II	II	-	II	II	II	II	II	
174		刈谷幼稚園 (昇降口棟①)	S	1	0	6	1999	H11	24	新	-	-	-	-	-	I	IV	II	II	-	II	II	II	II	II	
175		刈谷幼稚園 (園舎東棟)	RC	2	0	331	2007	H19	16	新	-	-	2024	27.2	II	II	IV	III	III	-	III	III	III	II	II	II
176		刈谷幼稚園 (昇降口棟②)	S	1	0	10	2007	H19	16	新	-	-	-	-	-	I	IV	II	II	-	II	II	II	II	II	
177		刈谷幼稚園 (搬入口棟)	S	1	0	10	2007	H19	16	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
178	衣浦幼稚園	衣浦幼稚園 (園舎西棟)	RC	2	0	1,089	1983	S58	40	新	-	-	2020	22.7	I	II	IV	III	III	-	III	III	III	III	III	
179		衣浦幼稚園 (給食室棟)	S	1	0	14	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	II	III	II	II	-	II	II	-	-	II	
180		衣浦幼稚園 (ダムウェーター棟)	S	2	0	4	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	II	III	III	III	-	III	-	-	-	-	
181		衣浦幼稚園 (園舎東棟)	RC	2	0	158	2006	H18	17	新	-	-	-	-	-	II	IV	II	II	-	III	II	II	II	III	
182	小高原幼稚園	小高原幼稚園 (園舎西棟)	RC	2	0	1,320	1982	S57	41	新	-	-	2019	23.2	I	II	III	II	III	-	I	III	III	III	III	II
183		小高原幼稚園 (園舎東棟)	RC	2	0	221	1996	H8	27	新	-	-	-	-	-	II	III	II	III	-	I	III	III	III	II	
184		小高原幼稚園 (給食室棟)	S	1	0	28	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
185		小高原幼稚園 (ダムウェーター棟)	S	2	0	11	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
186	かりがね幼稚園	かりがね幼稚園 (園舎北棟)	RC	2	0	1,834	1992	H4	31	新	-	-	-	-	-	II	I	II	III	-	II	II	III	III	II	
187		かりがね幼稚園 (園舎南棟)	RC	1	0	164	1992	H4	31	新	-	-	-	-	-	II	I	II	III	-	II	II	III	III	II	
188		かりがね幼稚園 (給食室棟)	S	1	0	46	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189	住吉幼稚園	住吉幼稚園	RC	2	1	2,695	2020	R2	3	旧	済	-	-	-	-	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	
190	日高幼稚園	日高幼稚園 (園舎東棟)	RC	2	0	826	1973	S48	50	旧	済	-	2013	23.3	II	I	I	I	II	-	I	I	II	I	I	I
191		日高幼稚園 (園舎西棟)	RC	2	0	470	1976	S51	47	旧	済	-	2013	34.6	II	I	I	I	I	-	I	I	II	I	I	I
192		日高幼稚園 (給食室棟)	S	1	0	21	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
193		日高幼稚園 (昇降口棟)	S	2	0	110	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	I	I	I	I	-	I	I	II	I	I	
194	富士松南幼稚園	富士松南幼稚園 (園舎棟)	RC	2	0	1,967	1997	H9	26	新	-	-	-	-	-	III	III	III	III	-	III	II	III	II	II	
195	富士松北幼稚園	富士松北幼稚園 (園舎棟)	RC	1	0	1,700	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	I	I	II	II	-	II	II	III	II	II	
196	井ヶ谷幼稚園	井ヶ谷幼稚園 (園舎東棟)	RC	2	0	858	1978	S53	45	旧	済	-	2015	33.5	I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	
197		井ヶ谷幼稚園 (園舎西棟)	RC	2	0	495	1996	H8	27	新	-	-	-	-	-	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	
198		井ヶ谷幼稚園 (給食室棟)	S	1	0	9	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	I	I	-	I	-	I	-	-	-	I	
199	平成幼稚園	平成幼稚園 (園舎棟)	RC	2	0	1,527	1991	H3	32	新	-	-	-	-	-	IV	IV	III	III	-	III	II	III	III	II	
200		平成幼稚園 (給食室棟)	S	1	0	14	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
201		平成幼稚園 (ダムウェーター棟)	S	2	0	4	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
202	小垣江幼稚園	小垣江幼稚園 (園舎棟)	RC	2	0	1,805	2004	H16	19	新	-	-	-	-	-	III	IV	II	III	-	II	II	III	II	II	
203	双葉幼稚園	双葉幼稚園 (園舎北棟)	RC	2	0	794	1971	S46	52	旧	済	-	2014	26.9	I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	
204		双葉幼稚園 (園舎南棟)	RC	2	0	452	1974	S49	49	旧	済	-	2014	24.7	I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	
205		双葉幼稚園 (給食室棟)	S	1	0	26	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
206		双葉幼稚園 (園舎南棟増築部分)	S	1	0	59	1999	H11	24	新	-	-	-	-	-	I	I	-	I	-	I	I	I	I	I	
207	東刈谷幼稚園	東刈谷幼稚園 (園舎北棟)	RC	2	0	1,289	1977	S52	46	旧	済	-	2014	28.5	II	I	II	I	I	-	I	I	I	I	I	
208		東刈谷幼稚園 (廊下棟)	RC	2	0	32	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
209		東刈谷幼稚園 (給食室棟)	S	1	0	25	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210		東刈谷幼稚園 (園舎南棟)	RC	1	0	173	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	I	II	I	I	-	I	I	I	I	I	
211	小垣江東幼稚園	小垣江東幼稚園 (園舎棟)	RC	2	0	851	1977	S52	46	旧	済	-	2014	32.6	I	I	III	I	I	-	I	I	I	I	III	
212		小垣江東幼稚園 (給食室棟)	S	1	0	15	1998	H10	25	新	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
213	朝日幼稚園	朝日幼稚園 (園舎棟)	RC	2	0	1,837	2002	H14	21	新	-	-	-	-	-	II	I	II	II	-	II	II	III	II	II	

●耐震安全性

<耐震基準> 旧：旧耐震基準（1981年5月31日以前着工）、新：新耐震基準（1981年6月1日以降着工）

<耐震診断> 未：未実施、済：実施済み、-：不要

<耐震補強> 未：未実施、済：実施済み、-：不要

●構造体耐久性調査

<圧縮強度> コンクリートの平均圧縮強度（単位はN/mm²）

<総合評価> I：予想残存耐用年数40年以上、II：予想残存耐用年数20年以上、III：予想残存耐用年数20年未満

●部位別劣化度

I：健全、II：概ね健全、III：劣化が見られる、IV：劣化による機能低下が見られる、V：劣化が顕著で安全性を損なう